



CTD-01-01-02	رقم النموذج	<b>نموذج دعوة العطاء</b>
2/3/24/2022/2963	رقم وتاريخ الإصدار	
2/12/2022		
2/(30/11/2023)	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	
50/2023	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	
26/12/2023	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	
03	عدد الصفحات	

### شروط ومواصفات العطاء

رقم (2026/47)

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز (ups) مزود كهربائي حاجة وحدة المكتبة في الجامعة الاردنية

آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهراً من يوم)	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهراً من يوم)	آخر موعد لتقديم الاستفسارات نهاية دوام يوم	قيمة كفالة الدخول	ثمن نسخة العطاء
الإثنين 2026/3/9م	الاربعاء 2026/3/4م	الاحد 2026/2/22م	(3%) من قيمة العرض شاملاً كافة الرسوم والضرائب	(25/-) خمسة و عشرون دينار

وكل عرض يرد متأخراً بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :-

- يحق للمناقصين الذين قاموا بشراء نسخة العطاء في المرة الأولى الحصول على نسخة العطاء مجاناً في حال إعادة طرحة بنفس الرقم (المرة الثانية) علماً بأن ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث يلتزم المتعهد بأن تجدد الكفالات المقدمة تلقائياً (كفالة الدخول وحسن التنفيذ والدفعة المقدمة).
- يقدم المتعهد ما يثبت أنه خاضع للضريبة العامة على المبيعات.
- الجامعة غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- لا تسأل الجامعة عن أي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الأساس.
- طريقة الدفع حسب أنظمة وتعليمات الجامعة وأي شرط يرد ضمن العرض يخالف ذلك لن يتم الأخذ به ويحق للجنة استبعاد العرض من الدراسة الفنية.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها.
- يحق للجامعة إلغاء العطاء بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبة مالية أو قانونية وذلك وفقاً لما ورد في البند (17) من نظام المشتريات.
- أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.
- تلتزم الشركات بإصدار الفواتير إلكترونياً من خلال نظام الفوترة الإلكتروني .
- **سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الأصول**
- عدد صفحات دعوة العطاء (10)، بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملاً قبل مغادرة الدائرة.



ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الأسعار

- (أولاً): يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة الأصلي بشكل كامل مع بيان أسم الشخص المفوض بالتوقيع، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الأسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده.
- (ثانياً): تقديم نسخة أصلية من عرض الأسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الأصلي).
- (ثالثاً): توضع النسخة الأصلية في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (النسخة الأصلية).
- (رابعاً): تقديم صورة عدد (2) عن النسخة الأصلية من عرض الأسعار بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من العرض المقدم شريطة أن تكون فعالة.
- (خامساً): توضع كل صورة في مغلف مستقل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (صورة عن العرض رقم 1 / 2).
- (سادساً): تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الإجمالية لعرض الأسعار، وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم (...../.....)، أو بالقيمة المبينة في الإعلان في حال كانت قيمة الكفالة مقطوعة.
- (سابعاً): يشترط أن تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن ("120" مائة وعشرون يوماً من تاريخ إغلاق العطاء) وفي حال كان العطاء في مرحلة إعادة الطرح (فمن تاريخ آخر موعد لاستلام العرض في إعادة الطرح)، وأن تكون الكفالة صادرة عن أحد البنوك الأردنية، أو شيك بنكي مصدق حسب الأصول، يبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم....) ويكون موجهاً لأمر السادة الجامعة الأردنية، وحسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث تجدد تلقائياً جميع الكفالات المقدمة (الدخول / حسن التنفيذ).
- (ثامناً): تجمع المغلفات الأربعة في مغلف واحد (محكم الإغلاق) ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح أسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الرئيسية في مبنى دائرة العطاءات المركزية (مبنى الأمانة سابقاً قرب نادي الجامعة الأردنية) في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من اليوم المحدد في الإعلان الصادر عن دائرة العطاءات المركزية.
- (تاسعاً): في حال وجود كتالوجات أو نشرات فنية أو عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل، علماً بأنه سيتم استبعاد أي عرض غير مكتمل لجميع الأمور الفنية والمالية.
- (عاشراً): فيما يخص العرض الإلكتروني فإن تقديمه ضروري جداً ووفقاً للنموذج المرفق، وعلى الشركات الالتزام التام بالنموذج المرفق، بحيث تقوم الشركات بتعبئته بقدر المواد المتقدم بها مع الالتزام التام بتوضيح جميع البنود ويعكس ذلك فإنه يحق للجامعة اعتبار العرض المقدم غير مكتمل ومخالف.
- (أحد عشر): يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الإفرادي و/أو الإجمالي عند تقديم عرض الأسعار، ويبين السعر الإجمالي للعرض.



• (اثنا عشر): على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي، مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع، علماً بأنه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل أصحابها حسب نص المادة 30 فقرة أ من نظام المشتريات الحكومية.

• (ثالث عشر): يجب على المتعهد مراعاة ما يلي عند تحديد بلد المنشأ للمواد أو الأجهزة المقدمة في عرضه :-  
(أ) : تحديد بلد منشأ واحد في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز .. (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X

(ب): لا يجوز وضع عدة بلدان منشأ في خانة المنشأ المخصصة لكل مادة أو جهاز، (مثال ذلك) :-

رقم المادة	مواصفات البند	الوحدة	الكمية	بلد المنشأ
1	س			X1 , X2 OR X3


(ج): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ وبنفس المواصفات، فيجب عليه تفصيل السعر لكل منشأ على أساس (عرض أصيل وعروض بديلة).

(د): في حال كان المتعهد يستطيع توريد المادة المطلوبة أو الجهاز المطلوب من عدة بلدان منشأ بنفس المواصفات وبنفس السعر، فعلى المتعهد الإشارة إلى ذلك صراحةً، وللجامعة الحق عند الإحالة إلزام المتعهد بالمنشأ الذي تراه مناسباً، كما أن الجامعة غير ملزمة بقبول البدائل التي كانت معروضة من قبل المتعهد.

• (رابع عشر): تكون طريقة الدفع حسب الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة الأردنية.

• (خامس عشر): يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من قبل الجامعة الأردنية والمرفق مع الشروط العامة، بحيث تجدد جميع الكفالات المقدمة تلقائياً.

• (سادس عشر): ثمن نسخة العطاء غير مسترد بغض النظر عن الأسباب.



**نموذج تقديم عرض الأسعار**

رقم النموذج	CTD-01-01-08
رقم وتاريخ الإصدار	2/3/24/2022/2963 2/12/2022
رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	2/(30/11/2023)
رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	50/2023
تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	26/12/2023
عدد الصفحات	01

رقم العطاء : ( / ) موضوع العطاء :

رقم البند	مواصفات البند	الوحدة	الكمية المطلوبة	الموديل/ رقم الكتالوج (إن وجد)	الماركة/ المنشأ	السعر الإفرادي للوحدة	قيمة الرسوم الجمركية (إن وجد)	النسبة المئوية لضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الإجمالي شامل الضريبة والرسوم الجمركية	السعر الإجمالي شامل الضريبة والرسوم الجمركية	مدة التسليم	ملاحظات
1													
2													
↓													
إجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملاً ضريبة المبيعات وكافة الرسوم الأخرى (بعد احتساب قيمة البديل الأعلى في حال وجود بدائل لأية بند) ←													

المفوض بالتوقيع


اسم الشركة/ المؤسسة : .....

رقم التسجيل في ضريبة المبيعات وتاريخه : .....

يطلب استبعاد العروض غير الموثقة حسب الأصول .

# وثيقة مناقصة شراء

إستبدال جهاز الطاقة غير المنقطعة (UPS) في مبنى المكتبة الرئيسية



اعداد وتنظيم  
دائرة الهندسة  
كانون ثاني/2026

## جداول كميات

الشروط العامة والخاصة

اسم المتعهد / الشركة .....

تحتاج الجامعة الاردنية الى استبدال جهاز الطاقة غير المنقطعة (UPS) في مبنى المكتبة الرئيسية/ داخل حرم الجامعة وذلك حسب الشروط وجداول الكميات المعدة لهذه الغاية وترجو الجامعة المناقصين ( المتخصصين ) تعبئة اسعار الوحدة المبينة في جدول الكميات وتقديم جميع ما يحتاجه العمل على اكمل وجه وعلى كافة المناقصين مراعاة الشروط التالية :-

1. يجب انجاز وانهاء الاعمال المطلوبة كاملة خلال مدة (30) ثلاثون يوماً تقويمياً من تاريخ امر المباشرة بالعمل.
2. اذا استتفك المقاول الذي يحال عليه العطاء عن التوقيع خلال مدة اسبوعين من تاريخ ابلاغه بقرار الاحالة فللجامعة الحق بمصادرة كفالة الدخول بالمناقصة .
3. الجامعة غير مقيدة بقبول اقل الاسعار ولها الحق بإلغاء العطاء كلياً ولا يحق للمقاول المطالبة باي تعويض نتيجة الالغاء.
4. للمهندس او من ينوب عنه الحق برفض اي قسم من العمل لا ينطبق على الواقع والمواصفات .
5. يلتزم المقاول باسعاره لمدة (120) مائة وعشرون يوماً من التاريخ المحدد لتقديم العروض تجدد تلقائياً لحين توقيع الاتفاقية حسب الاصول.
6. يلتزم المقاول بصيانة الاعمال لمدة خمسة سنوات من تاريخ الاستلام الاولي.
7. يغرم المقاول (50) خمسون دينار عن كل يوم تأخير او جزء من اليوم عن المدة المحددة.
8. يلتزم المقاول بالتقيد الكامل بالشروط العامة والمواصفات الفنية لوزارة الاشغال العامة والاسكان .
9. يلتزم المقاول بالعمل دون التسبب بالازعاج أو إعاقة المرور والتنسيق مع المهندس لتنفيذ أية أعمال تسبب إزعاجاً أو إعاقة للمرور الى ما بعد ساعات الدوام الرسمي أو أيام العطل وخاصة في ظل وجود مقاول رئيسي للمشروع قيد التنفيذ.
10. على المقاول تأمين الماء اللازم لاشغاله وتركيب عداد كهرباء فرعي يتغذى عن طريق الجامعة مقابل دفع قيمة الاستهلاك حسب الشريحة الاعلى وتدفع الى مالية الجامعة.
11. اجور الاعلان في الصحف المحلية يتحملها من يحال عليه العطاء مهما تكررت كما يدفع الطابع القانونية ورسوم العقد ورسوم الاحالة .



اسم المشروع  
إستبدال جهاز الطاقة غير المنقطعة (UPS) في مبنى المكتبة الرئيسية

الجامعة الاردنية  
دائرة الهندسة

## جدول كميات

12. التأمينات والكفالات :

أ. كفالة حسن تنفيذ 10% من قيمة قرار الاحالة.

ب. كفالة الصيانة بنسبة 5% من قيمة الاعمال المنجزة وتحجز لمدة خمسة سنوات وتسلم بعد التسليم النهائي.

ج. تجدد الكفالات المذكورة أعلاه تلقائياً لحين ورود ما يبين تحقق الغاية منها حسب الاصول من الجهة المعنية.

13. تقدم المناقصة بالظرف المختوم ويكتب عليه عطاء إستبدال جهاز الطاقة غير المنقطعة (UPS) في مبنى المكتبة الرئيسية يودع في صندوق دائرة العطاءات المركزية بالجامعة الاردنية في موعد اقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم .....الموافق / / 2026.



## جدول كميات

### تعليمات هامة الى المناقصين

1. يجب ان يكون التسعير في جدول الكميات ( كتابة وارقاما)
2. يجب عدم اجراء أي محو او كشط او شطب او إضافة على جدول الكميات المسعر وخاصة لأرقام التسعير للعرض.
3. على المتعهد عمل مسودة خاصة قبل المباشرة بعملية التسعير للعرض (جدول الكميات) ثم القيام بترحيل الاسعار الى جدول الكميات بشكل واضح
4. بعد اتمام عملية التسعير كاملة على المناقص القيام بتصوير جدول الكميات المسعر على نسخة واحدة ورافقها مع العرض
5. ان أي بند لم يرد له سعر في جدول الكميات سواء بطريق السهو او خلافه يعتبر مشمولاً مع العطاء وينفذ مجاناً بالكمية الواردة ازاء هذا البند.
6. يهمل أي عرض غير متقيد بهذه التعليمات ولا ينظر به مهما كانت الاسباب.





## مكتبة الجامعة الرئيسية

### Uninterruptible power supply Rated power 40 kva

- Run time At least 30 minutes.
- True online double conversion – zero impact source
- Technology in accordance with vfi-ss-111.
- Lcd display.
- Maintenance bypass switch.

#### Input:

- Nominal voltage 380-400-415 Vac three phase + N.
- Nominal frequency 50/60 hz.
- Power factor at full load 0.99.
- Current distortion THDI  $\leq 3\%$ .

#### Bypass:

- Voltage tolerance 180-260 v.
- Frequency tolerance  $\pm 5$  selectable.
- Overload times 110% continuous 130% for 30 minutes 150% for 10 minutes over 150% for 2 seconds.

#### Output:

- Nominal power 40kva.
- Power factor 1
- Nominal voltage 380-400-420 vac.
- Voltage distortion  $< 3\%$  with linear load.
- Frequency 50/60hz.

#### Batteries:

- Type sealed lead-acid battery.
- Lifetime 10 years.
- Backup time full load 0.9pf more than 30 minutes.

#### Communications:

- usb / rs 232 /slot communications interface /repo /remote emergency power off installation software and configuration.
- Warranty 2 years.
- Manufacturer Europe, USA, Japan only.

#### The price includes

- all electrical installations, connections, and technical requirements for it to function perfectly

